



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Certificat

Certificate

COMPOSANT NF-SSI

| |
|--------------------------------------|
| <i>Nature et date de la décision</i> |
| Extension du 12 mars 2012 |
| N° d'identification : CMSI 036 B8 |

| |
|----------------------------|
| Date de fin de validité du |
| 31 décembre 2014 |

La Société :
ALLIGATOR
 5, rue du Saule Trapu - BP 214
 Parc d'activités du Moulin de Massy
 91882 MASSY Cedex
 France

Pour son usine de :
 DADONVILLE - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie à fonction unique UGCIS**
 Référence commerciale : **ALLIGATOR 64**
 Marque commerciale : **ALLIGATOR**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF S61-934, NF S61-935, NF S61-936 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- | | |
|---|----------------|
| - Raccordement possible de matériel déporté : | Oui |
| - Nombre de fonctions de mise en sécurité : | Néant |
| - Type de télécommande : | Rupture |
| - Nombre de lignes de télécommande : | 128 |
| - Nombre de voies de transmission : | 4 |
| - Divers : | Néant |

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2014 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

La Directrice Générale

Florence MÉAUX