

**CERTIFICAT
COMPOSANT NF-SSI**

| |
|--|
| <i>Nature et date de la décision</i> |
| Reconduction du 01/04/2007 |
| N° d'identification : CMSI 037 A8 |

| |
|-------------------------|
| DATE DE FIN DE VALIDITE |
| 31/12/2009 |

La Société :
SIEMENS
617 rue Fourny
ZI - BP 20
78531 BUC CEDEX
France

| |
|---|
| Correspondant CNMIS SAS José CAMPO : Tél. : 01.53.89.00.48 |
|---|

Pour son usine de :
WITTELSHEIM - France

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.cnmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie**
Référence commerciale : **STT 11**
Marque commerciale : **SIEMENS**
Type : **A**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF S61-934, NF S61-935, NF S61-936 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable, en tant que matériel principal, à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFAQ AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Raccordement possible de matériel déporté : **Oui**
- Nombre de fonctions d'évacuation : **16 (UGA1) / 99 (UGA IGH)**
- Types de fonctions d'évacuation : **UGA1/ UGA IGH**
- Nombre de fonctions de mise en sécurité : **192**
- Types de télécommande : **Rupture / Emission**
- Nombre de lignes de télécommande : **1024**
- Nombre de voies de transmission : **rebouclé/redondant**
- Types de voies de transmission : **17 / 16**
- Autonomie déclarée : **12 heures minimum**
- Nombre de lignes de Déclencheurs Manuels (si type B) : **Sans objet**
- Divers : **Néant**

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFAQ AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFAQ AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,
le Président

Denis CLUZEL