



**CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF
(LICENCE)**

N° DROIT D'USAGE

ECS 005 B1

La Société :

CERBERUS Siemens Building Technologies

617, rue Fourny – ZI – BP 20

78531 BUC CEDEX

Pour son usine de

CERBERUS SA (WITTELSHEIM)

Correspondant C.N.M.I.S SAS

José CAMPO

Tél. : 01 53 89 00 48

Fax : 01 45 63 40 63

Date de fin de validité :

31/03/2004

N° Dossier C.N.M.I.S SAS

97 07 57

Conformité aux normes :

EN 54-2 et EN 54-4 de Décembre 1997

NF S 61-934 de Mars 1991

NF S 61-935 et NF S 61-936 de Décembre 1990

MODIFICATIONS

Est autorisée à apposer la marque NF sur le matériel désigné ci-après :

Désignation technique du matériel

: **Equipement de Contrôle et de Signalisation**

Désignation commerciale

: **CI 1110-10**

Caractéristiques certifiées

: **Type Conventionnel**

Nombre de circuits et de points de détection

: **4-4+4 ou 4+12 et 32 points par circuit**

Nombre maximal de points de détection

: **256**

Equipement d'alarme intégré

: **UGA**

Divers

: **1 ZA**

(Les autres caractéristiques sont reprises dans les rapports d'essai)

Ce matériel fonctionne avec

: **Voir certificat d'association correspondant**

Références et date des rapports d'essais

: **DH 97 00 14 A du 24 Juin 1998**

Fonctions supplémentaires

: **Voir rapports référencés ci-dessus**

N.B : Cette décision dispense le titulaire de la présentation des Procès Verbaux d'essai (incluant les rapports d'essais) de conformité aux normes du matériel ci-dessus.

PARIS, le 6 mars 2003

Par mandat d'AFNOR CERTIFICATION

Le C.N.M.I.S. S.A.S

Le Directeur Général

Denis CLUZEL

