

**CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF  
(LICENCE)**

<b>N° DROIT D'USAGE</b>
<b>ECS 005 A2</b>

La Société : **CERBERUS Siemens Building Technologies**  
617, rue FOURNY BP 20  
78531 BUC Cedex  
Pour son usine **CERBERUS SA (VOLKETSWill)**

Correspondant C.N.M.I.S SAS <b>José CAMPO</b> Tél : <b>01 53 89 00 48</b> Fax : <b>01 45 63 40 63</b>
---

Date de fin de validité : <b>31/03/2004</b>
--

N° Dossier C.N.M.I.S SAS <b>00 09 31</b>
Conformité aux normes : <b>EN 54-2 et EN 54-4 de Décembre 1997</b>

MODIFICATIONS
---------------

Est autorisée à apposer la marque NF sur le matériel désigné ci-après :

Désignation technique du matériel : **Equipement de Contrôle et de Signalisation**

Désignation commerciale : **CS 1110**

Caractéristiques certifiées : **Type : Conventionnel**

Nombre de circuits et de points de détection : **4+12 circuits et 32 points par circuit**

Nombre maximal de points de détection : **256**

Equipement d'alarme intégré : **UGA**

Divers : **1 ZA**  
*(Les autres caractéristiques sont reprises dans les rapports d'essai)*

Ce matériel fonctionne avec : **Voir certificat d'association correspondant**

Références et date des rapports d'essais : **DH 01 01 44 du 12/04/2001 (Fiche Technique N°1104)**

Fonctions supplémentaires : **Voir rapports référencés ci-dessus**

***N.B : Cette décision dispense le titulaire de la présentation des Procès Verbaux d'essai (incluant les rapports d'essais) de conformité aux normes du matériel ci-dessus.***

PARIS, le 5 mars 2003  
Par mandat d'AFNOR CERTIFICATION  
Le C.N.M.I.S. S.A.S

Le Directeur Général  
Denis CLUZEL



**C.N.M.I.S.**  
LA SECURITE CERTIFIEE