

**CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF
(LICENCE)**

N° DROIT D'USAGE	
ECS 006 A6	Le 11/12/2002

La Société : **CERBERUS Siemens Building Technologies**
617, rue FOURNY ZI BP 20
78531 BUC Cedex
Pour son usine de **Siemens Building Technologies (VOLKETSWill)**

Correspondant C.N.M.I.S SAS	
José CAMPO	Tél : 01 53 89 00 48
	Fax : 01 45 63 40 63

Date de fin de validité : 31/03/2004
--

N° Dossier C.N.M.I.S SAS 2002 09 41
Conformité aux normes : EN 54-2 et EN 54-4 de Décembre 1997

MODIFICATIONS ECS 006 A0 du 03/02/1997 ECS 006 A5 du 06/09/2002

Est autorisée à apposer la marque NF sur le matériel désigné ci-après :

Désignation technique du matériel	:	Equipement de Contrôle et de Signalisation
Désignation commerciale	:	CS 1115
Caractéristiques certifiées	:	Adressable et conventionnel
Nombre de circuits de détection	:	4 en adressable et 12 en collectif
Nombre de points de détection	:	128 sur circuit adressable et 32 en collectif
Nombre maximal de points de détection	:	512 points
Equipement d'alarme intégré	:	Non
Divers	:	1 Zone alarme <i>(Les autres caractéristiques sont reprises dans les rapports d'essai)</i>
Ce matériel fonctionne avec	:	Voir certificat d'association correspondant
Références et date des rapports d'essais	:	DH 96 01 98 Q du 05 Décembre 2002
Fonctions supplémentaires	:	Voir rapports référencés ci-dessus

N.B : Cette décision dispense le titulaire de la présentation des Procès Verbaux d'essai (incluant les rapports d'essais) de conformité aux normes du matériel ci-dessus.

PARIS, le 17 avril 2003

Par mandat d'AFNOR CERTIFICATION
Le C.N.M.I.S. S.A.S

Le Directeur Général
Denis CLUZEL



CERTIFICATION
MIS
LA SECURITE CERTIFIEE