

# Certificado de Conformidad de Producto

## Product Certificate of Conformity

Certificado No. / *Certificate No.* PR1-100752  
Informe No. / *Report No.* BSP-0475  
Nombre y dirección del titular del Certificado  
*Name and address of the Certificate Holder* SIEMENS S.A.  
Autopista Medellín-Km 8.5-Costado Sur, Tenjo, Colombia  
Nombre y dirección de la fábrica(s)  
*Name and address of the factory(ies)* SIEMENS LTD. VIETNAM  
No. 2, Street 10, VSIP, Thuan An Town, Binh Duong Province  
País de Origen / *Origin Country* Vietnam.  
*Vietnam.*

Producto / *Product* Electroductos  
*Busbar trunking systems*  
Designación / *Type Designation* SIVACON 8PS LI-AM, SIVACON 8PS LI-CM

Marca / *Trademark*

# SIEMENS

Características principales  
*Ratings and principal characteristics*

Electroductos diseñado para cargas pesadas con corriente nominal de hasta 6300A, Resistencia de corto circuito de hasta 150kA, grado de protección IP55 y tensión nominal de hasta 1000V.

Evaluated according to the requirements of:  
*Tested according to:*

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resoluciones 90708:2013, 90707:2013, 90795:2014, 40157:2017, 40259:2017, 40908:2018 y 41291:2018. Artículo 20 – Requisitos generales de productos y artículo 20.6.3

*Technical Regulation of Electrical Installations - RETIE. Resolutions 90708:2013, 90707:2013, 90795:2014, 40157:2017, 40259:2017, 40908:2018 and 1291:2018. Article 20 - General product requirements and article 20.6.3*

Esquema de Certificación:  
*Certification type scheme:*

Esquema Tipo 5  
*Type 5 scheme*

Fecha de Emisión / *Valid from:* 26/01/2022  
Vigente Hasta / *Valid until:* 25/01/2025

Autorizado Por:  
*Authorized by:*

---

SERGIO AYALA  
Gerente de Producto  
TÜV Rheinland Colombia S.A.S.  
Calle 108 No. 45 – 27 Bogotá - CO  
(+57 1) 7460980



ISO/IEC 17065:2012  
15-CPR-002



TÜVRheinland®  
Precisely Right.

[www.tuv.com/co/](http://www.tuv.com/co/)