

**CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF
(LICENCE)**

N° DROIT D'USAGE

ECS 005 C1

La Société : **CERBERUS Siemens Building Technologies**
617, rue Fourny – ZI – BP 20
78531 BUC CEDEX
Pour son usine de **CERBERUS SA (WITTELSHEIM)**

Correspondant C.N.M.I.S SAS
José CAMPO Tél : **01 53 89 00 48**
Fax : **01 45 63 40 63**

Date de fin de validité :
31/03/2004

N° Dossier C.N.M.I.S SAS
01 09 01
Conformité aux normes :
EN 54-2 et EN 54-4 de Décembre 1997
NF S 61-934 de Mars 1991
NF S 61-935 et NF S 61-936 de Décembre 1990

MODIFICATIONS

Est autorisée à apposer la marque NF sur le matériel désigné ci-après :

Désignation technique du matériel : **Equipement de Contrôle et de Signalisation**
Désignation commerciale : **CIR 1110**
Caractéristiques certifiées : **Type : Conventionnel**
Nombre de circuits et de points de détection : **4-4+4 ou 4+12 circuits et 32 points par circuit**
Nombre maximal de points de détection : **256**
Equipement d'alarme intégré : **UGA**
Divers : **1 ZA**
(Les autres caractéristiques sont reprises dans les rapports d'essai)
Ce matériel fonctionne avec : **Voir certificat d'association correspondant**
Références et date des rapports d'essais : **DH 01 03 15 du 17/12/2001 (Fiche technique N°1177)**
Fonctions supplémentaires : **Voir rapports référencés ci-dessus**

N.B : Cette décision dispense le titulaire de la présentation des Procès Verbaux d'essai (incluant les rapports d'essais) de conformité aux normes du matériel ci-dessus.

PARIS, le 6 mars 2003
Par mandat d'AFNOR CERTIFICATION
Le C.N.M.I.S. S.A.S

Le Directeur Général
Denis CLUZEL

