Marque NF-Centralisateurs de Mise en sécurité incendie

Organisme certificateur
AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé
93571 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex
☎ : (33) 1.46.11.37.00 - Fax : (33) 1.49.17.91.91
Site Internet : http://www.marque-nf.com

NF Matériel d'Incendie Certifié C.M.S.I.

Organisme mandaté
Comité National Malveillance Incendie Sécurité SAS
C.N.M.I.S. SAS - 8, Place Boulnois - 75017 PARIS
☎ : (33) 1.53.89.00.40 - Fax : (33) 1.45.63.40.63
Site Internet : http://www.cnmis.org

CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF (LICENCE)

N° DROIT D'USAGE **CMSI 075 A3**	**La Société :** **SIEMENS** 617, rue Fourny ZI BP 20 78531 BUC CEDEX **Pour son usine de** **SIEMENS (Wittelsheim)**

Correspondant C.N.M.I.S SAS **José CAMPO** **Tél . : 01 53 89 00 48** **Fax : 01 45 63 40 63**	Date de fin de validité : **31/03/2007**
N° Dossier C.N.M.I.S SAS **02 10 001** Conformité aux normes : **NF S 61-934** **NF S 61-935** **NF S 61-936**	MODIFICATIONS **CMSI 075 A3 du 12/02/2003**

Est autorisée à apposer la marque NF sur le matériel désigné ci-après :

Désignation technique du matériel	:	**Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie**
Désignation commerciale	:	**STT12**
Caractéristiques certifiées	:	**Type A**
Nombre de zone de sécurité	:	**36**
Nombre de fonction	:	**4**
Nombre de voies de transmission	:	**2 rebouclées**
Nombre de ligne de télécommande et puissance	:	**64 lignes, Puissance : 25 W**
Nombre de zone d'alarme	:	**UGA pouvant gérer 1 ou 2 zones d'alarme** (*Les autres caractéristiques sont reprises dans les rapports d'essai*)
Ce matériel fonctionne avec	:	**Voir certificat d'association correspondant**
Références et date des rapports d'essais	:	**DH 99 01 23 F du 31 Janvier 2003** **DH 99 01 23 G du 31 Janvier 2003** **DH 99 01 23 H du 31 Janvier 2003**
Fonctions supplémentaires	:	**Voir rapports référencés ci-dessus**

N.B : Cette décision dispense le titulaire de la présentation des Procès Verbaux d'essai (incluant les rapports d'essais) de conformité aux normes du matériel ci-dessus.

PARIS, lelundi 10 avril 2006
Par mandat d'AFAQ AFNOR Certification
Le C.N.M.I.S. S.A.S

Le Directeur Général
Denis CLUZEL

LA SECURITE CERTIFIEE

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur, sa date de validité est confirmée sous réserve des contrôles effectués par AFAQ AFNOR Certification et/ou le C.N.M.I.S. SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux Règles Générales de la marque NF et au Référentiel R143. Ce certificat atteste que les produits désignés sont certifiés conformes au référentiel technique du Référentiel R143 et que le système qualité de la société a été évalué selon ce même Référentiel. Il n'engage en aucun cas AFAQ AFNOR Certification et le C.N.M.I.S. SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS INDUSTRIELS ACCREDITATION N° 5-0015