



## SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

## COMPOSANT NF-SSI

<b>Nature et date de la décision</b>
Extension du 14 avril 2014
N° d'identification : ECS 002 F1

<b>Date de fin de validité du</b>
31 décembre 2014

**La Société :**

**SIEMENS**  
617, rue Fourny  
ZI - BP 20  
78531 BUC  
France

**Pour son usine de :**

ZUG - Suisse

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com), selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI

Désignation normalisée : **Equipement de Contrôle et de Signalisation**  
Référence commerciale : **CC 1142-ECS**  
Marque commerciale : **SIEMENS**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur

Ce certificat atteste

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI,
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé

### Caractéristiques certifiées :

- Mode de fonctionnement	<b>Conventionnel / Adressable</b>
- Nombre de circuits de détection	<b>120 (conventionnel) / 60 (adressable)</b>
- Nombre maximal de points de détection	<b>8000</b>
- Type de circuits de détection	<b>Ouvert / Rebouclé</b>
- Nombre maximal de points par circuit	<b>32 (ouvert) / 128 (rebouclé)</b>
- Autonomie déclarée	<b>12 heures minimum</b>
- Type de liaison au système	<b>Filaire</b>
- Fonction extinction automatique	<b>Non</b>
- Matériel principal en réseau	<b>Non</b>
- Divers	<b>Néant</b>

La conformité à l'annexe ZA des normes NF EN 54-2 1997+A1 2007 et NF EN 54-4 1997+A1 2003+A2 2006 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2014 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI

La Directrice Générale

Florence MÉAUX

