



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Certificat

Certificate

COMPOSANT NF-SSI

<i>Nature et date de la décision</i>
Reconduction du 01/01/2010
N° d'identification : ECS 002 A11

Date de fin de validité du
31/12/2011

La Société :
SIEMENS
617, rue Fourny
ZI - BP 20
78531 BUC
France

Pour son usine de :
VOLKETSUIL - SUISSE

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Equipement de Contrôle et de Signalisation**
Référence commerciale : **CS 1140**
Marque commerciale : **SIEMENS**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme à la norme NF EN 54-2 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable, en tant que matériel principal, à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- | | |
|---|--|
| - Mode de fonctionnement : | Conventionnel / Adressable |
| - Nombre de circuits de détection : | 120 (conventionnel) / 60 (adressable) |
| - Nombre maximal de points de détection : | 4000 |
| - Type de circuits de détection : | Ouvert / Rebouclé |
| - Nombre maximal de points par circuit : | 25 (ouvert) / 128 (rebouclé) |
| - Autonomie déclarée : | 12 heures minimum |
| - Type de liaison au système : | Filaire |
| - Fonction extinction automatique : | Non |
| - Matériel principal en réseau : | Oui |
| - Divers : | Néant |

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2011 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI. La validité de ce certificat a pour échéance la date d'obligation du marquage CE.

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN



Ce certificat est constitué de 1 page