

CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF (LICENCE)

N° DROIT D'USAGE

ECS 006 C2

La Société :

CERBERUS Siemens Building Technologies
617, rue Fourny – ZI – BP 20
78531 BUC CEDEX

Pour son usine de

CERBERUS SA (WITTELSHEIM)

Correspondant C.N.M.I.S SAS

José CAMPO

Tél : 01 53 89 00 48

Fax : 01 45 63 40 63

Date de fin de validité :

31/03/2004

N° Dossier C.N.M.I.S SAS

99 04 34

Conformité aux normes :

EN 54-2 et EN 54-4 de Décembre 1997

MODIFICATIONS

Est autorisée à apposer la marque NF sur le matériel désigné ci-après :

Désignation technique du matériel

: **Equipement de Contrôle et de Signalisation**

Désignation commerciale

: **CIR1115**

Caractéristiques certifiées

: **Type : adressable / conventionnel**

Nombre de circuits et de points de détection

: **4 circuits adressables+12 circuits collectifs –
128 et 32 points par circuit**

Nombre maximal de points de détection

: **512 points**

Equipement d'alarme intégré

: **UGA**

Divers

: **1ZA**

(Les autres caractéristiques sont reprises dans les rapports d'essai)

Ce matériel fonctionne avec

: **Voir certificat d'association correspondant**

Références et date des rapports d'essais

: **DH 99 02 18 du 29 Octobre 1999**

Fonctions supplémentaires

: **Voir rapports référencés ci-dessus**

N.B : Cette décision dispense le titulaire de la présentation des Procès Verbaux d'essai (incluant les rapports d'essais) de conformité aux normes du matériel ci-dessus.

PARIS, le 6 mars 2003

Par mandat d'AFNOR CERTIFICATION

Le C.N.M.I.S. SAS

Le Directeur Général

Denis CLUZEL



C
MIS
N
LA SECURITE CERTIFIEE