



Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru!

Instalace

Montážní místo

- V suchém prostředí, např. ve vytápěné místnosti
- Možnosti instalace:
 - V kompaktní stanici
 - rozvodná skříň (čelní panel, vnitřní plocha, na lištu DIN)
 - čelní panel spínacího pultu
 - na šikmé čelo řídicího panelu
- Přípustná teplota okolí: 0...50 °C

Elektrická instalace

- Dodržujte místní elektroinstalační předpisy pro napájecí napětí.
- Elektrickou instalaci smí provádět pouze osoba s patřičnou kvalifikací.
- Zajistěte upevnění kabelu.
- Musí být použity plastové kabelové průchodky
- V propojovací kabeláži mezi regulátorem, pohony a čerpadly je síťové napětí.
- Kabely pro čidla nepokládejte vedle síťových kabelů (třída ochrany II EN 60730!).
- Poškozené nebo rozbité zařízení musí být okamžitě odpojeno od napájení.

Přípustné délky kabelů

- Pro všechny čidla:
 - CU-kabel 0.6 mm prům. max. 20 m
 - CU-kabel 1.0 mm² Max. 80 m Cu-kabel 1.5 mm² max. 120 m
- Pro prostorové přístroje:
 - Cu kabel 0,25 mm² max. 25 m Cu-kabel od 0,5 mm² max. 50 m
- Pro datové sběrnice: Odkazy na Siemens specifikace:
 - LPB Basic System Data N2030 a Basic Engineering Data N2032
 - M-bus Systém Data N5361 a Planning Manual J5361

Montáž se soklem

Nástěnná montáž


1. Odmontujte sokl od přístroje.
2. Sokl přiložte ke stěně. Označení «TOP» musí být nahoře! Šrouby utahujte střídavě.
3. Vyznačte umístění otvorů.
4. Vyvrtejte otvory do stěny.
5. Pokud je to nutné, prorazte připravené kabelové vývodky na sokl.
6. Přišroubuje sokl ke stěně.
7. Připojte kabely.

Montáž na DIN lištu

1. Namontujte lištu DIN.
2. Odmontujte sokl od přístroje.
3. Pokud je to nutné, prorazte připravené kabelové vývodky na sokl.
4. Sokl nasadte na lištu. Označení «TOP» musí být nahoře! Šrouby utahujte střídavě.
5. Pokud je to nutné, upevněte sokl (podle typu lišty).
6. Připojte kabely.


Montáž do panelu

- Minimální tloušťka panelu: 3 mm
 - Požadovaný výřez v panelu: 138 x 92 mm
1. Odmontujte sokl od přístroje.
 2. Pokud je to nutné, prorazte připravené kabelové vývodky na sokl.
 3. Sokl zasuňte nadoraz do otvoru v čelní stěně. Označení «TOP» musí být nahoře!
 4. Pružné úchytky po stranách ohněte za plech čelní stěny (viz obr.).



Špatně

Pružné úchytky vlevo a vpravo umístěte správně - nesmí přesahovat do výřezu!




Správně

5. Připojte kabely. Délky kabelů zvolte tak, aby při otevření dvířek skříňe měly dostatečnou vůli.

Zajištění regulátoru na montážní sokl

1. Polohu upevňovacích páček zajistěte šrouby. Označení na boční straně regulátoru.



2. Přístroj nasuňte nadoraz na patici. Označení «TOP» musí být nahoře!
3. Šrouby utahujte střídavě.

Uvedení do provozu

Příprava na spuštění

1. Před kontrolou zapojení nezapínejte napájení regulátoru.
2. Zkontrolujte zapojení tak, aby odpovídalo schématu zapojení stanice.
3. Zkontrolujte každý servopohon ventilu:
 - Zda je správně připojen k ventilu (ověřte správný směr průtoku ventilem vyznačený na těle ventilu).
 - Zda je odpojeno ruční ovládání.
4. **Poznámka k podlahovým a stěnovým vytápěcím systémům!**
Limit termostatu musí být nastaven na správnou hodnotu. V průběhu testu funkčnosti nesmí náběhová teplota dosáhnout maximální povolené teploty (obvykle 55 °C). Buď zavřete ventil příslušného okruhu manuálně, nebo vypněte čerpadlo příslušného okruhu uzavřít ventil pro odstavení čerpadla.
5. Zapněte napájení. Na displeji se musí zobrazit čas. Pokud se tak nestane, zkontrolujte zda:
 - napájecí napětí
 - Pojistka regulátoru je v pořádku.
 - Je na svorkách regulátoru napětí.

Základní informace pro obsluhu

- Nastavovací prvky pro uvádění do provozu:
 - Žádaná prostorová teplota:
Nastavení potenciometrem
- Ostatní nastavení: Na displeji má každé nastavení přiřazenou obslužnou řádku
- Tlačítka se provádí volba a přestavení nastavených hodnot:
 - ▽ Volba následující nižší obslužné řádky
 - △ Volba následující vyšší obslužné řádky
 - ◀ Zmenšení zobrazené hodnoty
 - ▶ Zvětšení zobrazené hodnoty
- Uložení nastavené hodnoty: Nastavenou hodnotu uložíte volbou následující obslužné řádky nebo stisknutím tlačítka provozního stavu

- Zadání --.- resp. --:-- (deaktivace funkce):
Držte stisknuté tlačítko ◀ nebo ▶ tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví požadovaná hodnota
- Skoková funkce:
Chcete-li rychle zvolit jednotlivou obslužnou řádku, můžete použít kombinaci dvou tlačítek: Abyste přeskočili do následujícího vyššího menu, držte tlačítko ▽ stisknuté a zároveň stiskněte ▶. Abyste přeskočili do následujícího nižšího menu, držte tlačítko ▽ stisknuté a zároveň stiskněte ◀.
- Při stisknutí jakéhokoliv tlačítka se na určitou dobu zapne podsvětlení displeje.

Postup při nastavování

1. Proveďte nastavení uživatelské úrovně "konečného uživatele" (obslužné řádky 1...50)
2. Nakonfigurujte typ zařízení (obslužné řádky 51...55)
3. Proveďte odpovídající nastavení parametrů dle tabulky parametrů v tomto dokumentu. Všechny potřebné řádky pro daný typ zařízení se aktivují a je možné je nastavit. Řádky, které nemají souvislost se zadaným typem zařízení, nebudou zobrazeny.
4. Nastavte přístupovou úroveň "Servisní funkce" (obslužné řádky 61...222) – nastavte příslušné řádky.
5. Nastavte přístupovou úroveň "Blokovací funkce" (obslužné řádky 226...251) – nastavte příslušné řádky.

Uvádění do provozu a kontrola funkce

- Speciální obslužné řádky pro kontrolu funkce:
 - 161 = Test čidel
 - 162 = Zobrazení požadavků
 - 163 = Test relé
 - 165 = Test digitálních vstupů
- Objeví-li se na displeji **Er** (jako ERROR): Zvolte obslužnou řádku 50 – lokalizace poruchy
- Pokud nejsou tlačítka pro změnu hodnot použita déle jak osm minut nebo pokud je aktivní tlačítko druhu provozu (regulátor není v nastavovacím režimu)
Tlačítka ◀ a ▶ slouží k zobrazení aktuálních teplot a času. Obdobně jako řádek 161

Ovládací prvky






Schéma zapojení

Svorky nízkého napětí



Svorky síťového napětí



- | | | | |
|-----|--|----|---|
| A6 | Prostorový přístroj | N1 | Regulátor RVD255 |
| B1 | Čidlo teploty topného okruhu / náběhové vody* | P1 | výstup PWM pro řízení čerpadla s proměnnými otáčkami |
| B12 | Čidlo teploty náběhové vody TV 2 / Čidlo teploty topného okruhu | M1 | Topný okruh / systémové čerpadlo |
| B3 | Čidlo teploty náběhové vody TV | M2 | Topný okruh / nabíjecí čerpadlo / cirkulační čerpadlo* |
| B31 | Čidlo zásobníku TV | M3 | Čerpadlo meziokruhu TV / nabíjecí čerpadlo / cirkulační čerpadlo / přepínací ventil (Y3)* |
| B32 | Čidlo zásobníku TV / čidlo teploty zpátečky* | M4 | Nabíjecí čerpadlo zásobníku |
| B7 | Čidlo teploty vratné vody primárního okruhu** | U1 | Tlakové čidlo sekundární strana / externí požadavek na teplo |
| B71 | Čidlo teploty vratné vody sekundárního okruhu* | U2 | Tlakové čidlo primární strana |
| B72 | Čidlo teploty vratné vody primárního okruhu / sekundárního okruhu / kolektoru | Y1 | Servopohon pro ventil na primární vratné vodě |
| B9 | Čidlo venkovní teploty | Y5 | Servopohon |
| H5 | Měřič tepla, průtokový spínač, kontakt poruchy, atd. | Y7 | Servopohon |
| Kx | Multifunkční výstupy pro funkce: dopouštění / elektro-ohřev / čerpadlo solárního kolektoru / cirkulačního čerpadla / náběhový alarm* | | |

* Závisí na nastaveném typu zařízení
** Pro omezení minimálního průtoku

Nastavení uživatelské úrovně “konečný uživatel”


Stiskněte tlačítko  nebo . Tím aktivujete nastavení uživatelské úrovně “konečný uživatel”.

Poznámka: Nastavení regulátoru je dobré zaznamenat do následující tabulky nastavení a uchovat jej spolu s regulátorem pro budoucí použití.

Řádek	Funkce, displej	Firemní nastavení (Rozsah)	Jednotky	Poznámky, upozornění, tipy
1	Aktuální žádaná teplota prostoru	Funkce displeje		
2	Útlumová žádaná prostorová teplota	14 °C (v závislosti *)	 °C	* od protimrazové teploty do komfortní žádané teploty prostoru.
3	Žádaná teplota pro ochranný režim / režim prázdnin	8 °C (v závislosti *)	 °C	* od 8 °C do útlumové žádané teploty
5	Strmost topné křivky	1.5 (0.25...4.0)		Vis. "Strmost topné křivky"
6	Den v týdnu, pro zadání topného programu	akt. den v týdnu (1...7 / 1-7)		1 = pondělí 2 = úterý, atd. 1-7 = celý týden
7	Začátek topné fáze 1	6:00 (--:-- / 00:00...24:00)		spínací program pro topný okruh --:-- = časový program není aktivní
8	Konec topné fáze 1	22:00 (--:-- / 00:00...24:00)		
9	Začátek topné fáze 2	--:-- (--:-- / 00:00...24:00)		spínací program pro topný okruh --:-- = časový program není aktivní
10	Konec topné fáze 2	--:-- (--:-- / 00:00...24:00)		
11	Začátek topné fáze 3	--:-- (--:-- / 00:00...24:00)		
12	Konec topné fáze 3	--:-- (--:-- / 00:00...24:00)		
13	Čas	(00:00...23:59)		
14	Den v týdnu	funkce displeje		1 = pondělí, 2 = úterý, atd.
15	Datum	dd.mm (01.01...31.12)		
16	Rok	rrrr (2009...2099)		
17	Program přípravy TV, předvolba nastavovaného dne	akt. den v týdnu (1...7 / 1-7)		1 = pondělí 2 = úterý, atd. 1-7 = celý týden
18	Uvolňovací fáze 1, začátek	6:00 (--:-- / 00:00...24:00)		spínací program pro TV --:-- = fáze je neplatná
19	Uvolňovací fáze 1, konec	22:00 (--:-- / 00:00...24:00)		
20	Uvolňovací fáze 2, začátek	--:-- (--:-- / 00:00...24:00)		
21	Uvolňovací fáze 2, konec	--:-- (--:-- / 00:00...24:00)		
22	Uvolňovací fáze 3, začátek	--:-- (--:-- / 00:00...24:00)		
23	Uvolňovací fáze 3, konec	--:-- (--:-- / 00:00...24:00)		
24	Teplota prostoru A6	funkce displeje		
25	Venkovní teplota B9	funkce displeje		stiskněte tlačítka  a  po dobu 3 sec.: Aktuální venkovní teplota bude převzata jako filtrovaná venkovní teplota
26	Teplota TV B3/B31	funkce displeje		držte stisknuté tlačítko  nebo  : Zobrazí se aktuální žádaná hodnota
27	Náběhová teplota topného okruhu B1/B12			
31	Nastavení prázdnin	1 (1...8)		
32	Datum prvního dne prázdnin	--:-- (01.01...31.12)		Den.Měsíc --:-- = fáze je neplatná
33	Datum posledního dne prázdnin	--:-- (01.01...31.12)		
41	Komfortní žádaná teplota přípravy TV	55 °C (proměnný)	 °C	
42	Útlumová žádaná teplota přípravy TV	40 °C (v závislosti *)	 °C	* od 8 °C do komfortní žádané teploty TV

50	Poruchy	Funkce displeje	10 = porucha čidla venkovní teploty B9 30 = Porucha čidla teploty topné vody B1 32 = Porucha čidla náběhu B1 40 = porucha čidla vratné vody primárního okruhu B7 42 = porucha čidla vratné vody B71 43 = porucha čidla vratné vody B72 50 = porucha čidla zásobníku B31 52 = porucha čidla zásobníku B32 54 = porucha čidla náběhu TV B3 61 = porucha prostorového přístroje A6 62 = přístroj PPS s chybnou identifikací 73 = porucha čidla kolektoru B72 78 = porucha tlakového čidla sekundárního okruhu U1 81 = zkrat na komunikaci (LPB) 82 = 2 zařízení se stejnou adresou (LPB) 86 = zkrat na komunikaci PPS 100 = dva regulátory s hodinami typu Master 120 = náběhový alarm společné náběhové teploty nebo předregulace 121 = náběhový alarm topný 123 = náběhový alarm náběhové teploty TV 140 = nepřípustná adresa (LPB) 170 = porucha čidla tlaku primární strany okruhu U2 171 = chybové hlášení na H5 180 = přerušení kontaktu s měřičem tepla na vstupu H5 181 = chyba konfigurace čerpadla PWM, (parametry 52, 54, 58, 231, 232, 235) 182 = chybná konfigurace teplotní difference (parametry 52, 53, 234) 183 = chyba konfigurace maximální limitace sekundární strany (parametry 52, 54, 58, 226, 231, 232, 235) 184 = chyba konfigurace dopouštění (parametry 52, 129, 130, 211) 185 = chyba konfigurace kolektoru (parametry 54, 98, 130, 130) 195 = maximální doba dopouštění 196 = Týdenní maximální doba dopouštění dosažena
----	---------	-----------------	---

Strmost topné křivky



"Servisní režim" úroveň pro odborníka na vytápění

Stiskněte současně na 3 sekundy tlačítka ∇ a $\triangle$. Tím aktivujete nastavení uživatelské úrovně "pro odborníky" pro konfiguraci typu zařízení a nastavení specifických veličin zařízení.


Poznámka: Nastavení uživatelské úrovně "konečný uživatel" zůstane aktivní.

Nastavení typu zařízení:

Vyberte požadovaný typ zařízení na řádku 51 (možné typy zařízení jsou uvedeny dále v dokumentu). Toto nastavení aktivuje příslušné řádky a potřebné funkce pro daný typ zařízení.

Příklad:

Zobrazení pro typ zařízení 2-1



51 Obslužný řádek


2 Typ topného okruhu


1 Typ přípravy teplé vody

Typy zařízení

Význam zkratk B9, Y5, M3, atd., je uveden v kapitole "Schéma zapojení".

RVD255






[illegible]


The diagrams illustrate different hydraulic circuit configurations for a system with two main branches. Each diagram includes a pump (U2) and a pressure sensor (B9). The main branch contains a motor (M1) and a pressure sensor (B71). The secondary branch contains a motor (M3) and a pressure sensor (B32). The diagrams show various valve configurations (Y1, Y5, Y6) and sensors (B7, B71, B72, B31, B32, B12) connected to the system. The diagrams are labeled 5-0, 5-4, 5-9, and 5-10, indicating different stages or variations of the system.

Plant types 6 - x

6 - 2




6 - 7




Plant type 7 - 2

7 - 2



Plant type 8 - 4

8 - 4



Nastavení "Úroveň pro odborníka"

51	Typ zařízení	1-0 (0-4...8-4)		možné typy zařízení jsou popsány na předchozích stranách
52	Funkce vstupu B71/U1	1 (0...4)		0 = teplotní čidlo pro omezovací funkci (DRT) 1 = čidlo zpátečky topného okruhu nebo přípravy TV 2 = vstupní signál DC 0...10 V 3 = požadavek tepla DC 0...10 V 4 = tlakové čidlo sekundární strana
53	Funkce vstupu B7/U1	0 (0...2)		0 = čidlo teploty zpátečky primáru 1 = tlakové čidlo primární strana 2 = tlakové čidlo primární strana monitorování
54	Funkce vstupu B72	0 (0...1)		0 = čidlo teploty zpátečky 1 = teplotní čidlo solárního kolektoru
55	Funkce cirkulačního čerpadla	0 (0...3)		0 = bez čerpadla 1 = zapojení do zásobníku 2 = zapojení do zpátečky výměníku, vyrovnává ztráty tepla (80% kompenzace) 3 = zapojení do zpátečky výměníku, vyrovnává ztráty (100% kompenzace)
56	Funkce vstupu H5	0 (0...4)		0 = bez funkce 1 = příjem pulzů 2 = externí požadavek na teplo 3 = alarmový vstup 4 = průtokový spínač
58	Přiřazení čerpadla s proměnnými otáčkami (PWM)	0 (0...4)		0 = čerpadla bez řízení otáček (PWM) 1 = čerpadlo M1 2 = čerpadlo M2 3 = čerpadlo M3 4 = čerpadlo M4

Nastavení "Vytápění prostoru"

61	Automatika topných mezí (ECO)	-3 K (--- / -10...10)	K	--- = funkce není aktivní
62	Typ konstrukce budovy	20 h (0...50)	h	10 h = lehká budova (z hlediska akumulace tepla) 20 h = střední budova 50 h = těžká budova
64	Datum začátku topné sezóny	01.01 (01.01...31.12)		Den.Měsíc
65	Datum konce topné sezóny	01.01 (01.01...31.12)		Funkce není aktivní, pokud se shoduje začátek a konec topné sezóny
70	Vliv teploty prostoru (zesilující faktor)	10 (0...20)		Funkce jen s čidlem prostoru
71	Paralelní posun topné křivky	0,0 K (--- / -15...15)	K	Nastavení prostorové teploty v K
72	Doběh čerpadla topného okruhu nebo podávacího čerpadla	4 min (0...40)	min	0 = bez doběhu
73	Maximální omezení teploty prostoru	--- K (--- / 0.5...4)	K	Omezení: Komfortní požadovaná teplota prostoru plus hodnota obslužného řádku 73 --- = funkce není aktivní
74	Optimalizace s/bez čidla teploty prostoru	0 (0 / 1)		0 = podle prostorového modelu bez čidla teploty prostoru 1 = s čidlem teploty prostoru
75	Maximální doba předstihu zatopení	0:00 h (0:00...42:00)	hh	Maximální posun začátku vytápění pro dosažení požadované teploty 0:00 = bez optimalizace startu vytápění
76	Maximální doba předčasného útlumu	0:00 h (0:00...0,6:00)	hh	Maximální předstih útlumu před koncem topné fáze 0:00 = bez optimalizace předčasného útlumu
77	Maximální omezení nárůstu náběhové teploty	--- K (--- / 1...600)	K/hK/h	--- = funkce není aktivní
78	Rychlý útlum	1 (0 / 1)		0 = bez funkce rychlého útlumu 1 = s funkcí rychlého útlumu

Nastavení "Řízení ventilu primárního okruhu"

81	Doba chodu servopohonu	120 s (10...873)	s	dvoucestný ventil Y1 na zpátečce primáru
82	Proporcionální regulační pásmo	35 K (1...100)	K	
83	Integrační časová konstanta	120 s (10...873)	s	
84	Navýšení teploty na výměníku	10 K (0...50)	K	
85	Maximální omezení teploty náběhové vody	--- °C (--- / proměnný*...140)	°C	* minimální hodnota = obslužný řádek 86 --- = bez omezení
86	Minimální omezení teploty náběhové vody	--- °C (--- / 8... proměnný*)	°C	* minimální hodnota = obslužný řádek 85 --- = bez omezení
87	Externí požadavek na teplo	60 °C (0...100)	°C	požadavek z externího vstupu (B1/Y1). Funkce je aktivní, pokud je řádek 56 = 2
88	Přednost externího požadavku (kontakt a DC 0...10 V)	0 (0 / 1)		0 = výběr maxima z externího a interního požadavku tepla 1 = externí požadavek má přednost
89	Zobrazení požadavku na teplo ze vstupu DC 0...10 V	100 °C (5...130)	°C	Funkce je aktivní pokud je řádek 52 = 3 Nastavení hodnoty °C = signál DC 10 V

Nastavení "Řízení ventilu vytápění"

91	Doba chodu servopohonu, topný okruh	120 s (10...873)	s	- Typy zařízení 1-x: Y1 zpátečka primáru - Typy zařízení 3-1 a 3-6: Y5 topný okruh - Typy zařízení 3-2, 3-7 a 7-2: Y7 topný okruh
92	Proporcionální regulační pásmo, topný okruh	35 K (1...100)	K	
93	Integrační konstanta, topný okruh	120 s (10...873)	s	
94	Převýšení teploty zdroje nad teplotu náběhové vody v topném okruhu	10 K (0...50)	K	
95	Maximální omezení teploty topné vody	--- °C (--- / proměnný*...140)	°C	* minimální hodnota = obslužný řádek 96 --- = bez omezení
96	Minimální omezení teploty topného okruhu	--- °C (--- / 8... proměnný*)	°C	* minimální hodnota = obslužný řádek 95 --- = bez omezení

Nastavení „Příprava teplé vody“

98	Nastavení čidla TV	0 (0...2)		0 = automaticky, bez solárního ohřevu TV 1 = solární ohřev TV s 1 čidlem 2 = solární ohřev TV s 2 čidly Upozornění: Zařízení bez solární přípravy TV musí mít nastavení = 0		
99	Nabíjení zásobníku TV	0 (0...3)		0 = nabíjení výměníkem 1 = nabíjení pomocí: výměník / elektroohřev dle možností určí sám regulátor 2 = nabíjení pomocí: výměník / elektroohřev dle možností regulátorů na sběrnici se stejnou adresou segmentu 3 = nabíjení pomocí: výměník / elektroohřev dle možností všech regulátorů na sběrnici		
101	Program přípravy TV	0 (0...2)		0 = trvalá (24 h/den) 1 = dle programu UT s předstihem 2 = dle časového programu TV		
102	Volba spínacího programu cirkulačního čerpadla	1 (0...2)		0 = trvalá (24 h/den) 1 = dle časového programu UT 2 = dle časového programu TV		
103	Spínací hystereze přípravy TV	5 K (1...20)	K			
104	Legionelní funkce	6 (--- / 1...7, 1-7)		1 = pondělí 2 = úterý, atd. 1-7 = celý týden --- = bez legionelní funkce		
105	Žádaná hodnota legionelní funkce	65°C (60...95)	°C			
106	Priorita TV:	4 (0...4)			Priorita TV:	tvorba požadavku náběhové teploty:
				0 =	Absolutní	TV
				1 =	klouzavá	TV
				2 =	klouzavá	výběr maxima
				3 =	žádaná (paralelní)	TV
4 =	žádaná (paralelní)	výběr maxima				
107	Doběh čerpadla meziokruhu	4 min (0...40)	min			
108	Dodatečný doběh nabíjecího čerpadla	60 s (10...2400)	s			
109	Maximální doba nabíjení TV	150 min (--- / 5...250)	min	--- = bez limitace		
110	Ochrana proti vybíjení v čase doběhu čerpadla TV	0 (0 / 1)		0 = bez ochrany proti vybíjení zásobníku 1 = s ochranou proti vybíjení zásobníku		

Nastavení "Řízení ventilu TV"

111	Otevírací doba servopohonu, TV	35 s (10...873)	s	- Typy zařízení 2-x, 3-x, 6-7 a 7-2: Y5 okruh přípravy teplé vody - Typy zařízení 0-x, 1-x a 5-x: Y5 zpátečka primární strany výměníku TV - Typ zařízení 8-4: Y5 společná zpátečka primáru
112	Uzavírací doba servopohonu, TV	35 s (10...873)	s	
113	Proporcionální regulační pásmo TV	35 K (1...100)	K	
114	Integrační konstanta TV	35 s (10...873)	s	
115	Derivační konstanta TV	16 s (0...255)	s	
116	Převýšení teploty náběhu TV nad požadovanou teplotou	16 K (0...50)	K	
117	Maximální omezení teploty TV	65 °C (20...95)	°C	
118	Převýšení teploty na výměníku / ventilu TV	10 K (0...50)	K	
119	Snížení žádané teploty TV pro chladnější (spodní) čidlo TV	5 K (0...20)	K	Pouze s dvěma čidly v zásobníku
120	Chod cirkulačního čerpadla v čase přípravy TV	0 (0 / 1)		0 = Vypnuto v průběhu přípravy 1 = Zapnuto v průběhu přípravy
124	Mez zátěže při použití průtokového spínače	25% (0...60)	%	Nastavení v % z aktuálního maximálního zdvihu ventilu

Nastavení "Přiřazení přípravy TV"

125	Přiřazení program přípravy TV	0 (0...2)		Podmínka řádek 101=1 0 = lokální topný okruh 1 = všechny topné okruhy v segmentu LPB 2 = všechny regulátory na sběrnici LPB
-----	-------------------------------	--------------	-------	--

Nastavení "Legionelní funkce"

126	Čas aktivace legionelní funkce	--:-- (--:-- / 00:00...23:50)		
127	Doba působení legionelní teploty	--- min (--- / 10...360)	min	
128	Provoz cirkulačního čerpadla během legionelní funkce	1 (0 / 1)		0 = ne 1 = ano

Nastavení "Multifunkční výstupy"

129	Přiřazení funkce multifunkčnímu výstupu K6	0 (0...5)		0 = bez funkce 1 = dopouštění 2 = elektroohřev zásobníku TV 3 = kolektorové čerpadlo 4 = cirkulační čerpadlo 5 = náběhový alarm (nastavení na řádku 143) Upozornění: Není ochrana proti chybnému nastavení!
130	Přiřazení funkce multifunkčnímu výstupu K7	0 (0...5)		0 = bez funkce 1 = dopouštění 2 = elektroohřev zásobníku TV 3 = kolektorové čerpadlo 4 = cirkulační čerpadlo 5 = náběhový alarm (nastavení na řádku 143) Upozornění: Není ochrana proti chybnému nastavení!

Nastavení "Parametry LPB"

131	Adresa přístroje	0 (0...16)		
132	Adresa segmentu	0 (0...14)		
133	Režim systémového času	0 (0...3)		0 = autonomní hodiny 1 = převzatý čas bez přestavení 2 = převzatý čas s přestavením 3 = systémové hodiny (časový master)
134	Napájení LPB, druh provozu a zobrazení	A (0 / 1 / A)		0 = Výpadek napájení sběrnice ZAP napájení LPB A = automatické napájení sběrnice
135	Zdroj informace o venkovní teplotě	A (A / 00.01...14.16)		A = automaticky, nebo segment a číslo přístroje
136	Zesílení blokovacího signálu	100% (0...200)	%	Odezva na blokovací signály
137	Odezva na nekritický blokovací signál z LPB	1 (0 / 1)		0 = nereaguje (u předregulace doporučeno) 1 = reaguje

Nastavení "Funkce zařízení"

141	Blokování impulzů servopohonu	1 (0 / 1)		0 = neúčinné 1 = účinné
142	Protimrazová ochrana zařízení	1 (0 / 1)		0 = bez protimrazové ochrana zařízení 1 = s protimrazovou ochranou
143	Náběhový alarm	--:-- h (--:-- / 0:10...10:00)	h	časový interval, kdy teplota náběhové vody může být mimo pásmo žádané hodnoty --- = funkce není aktivní
144	Přepnutí zimního času na letní	25.03 (01.01...31.12)		Nastavení: Datum, od kdy je možná změna
145	Přepnutí zimního času na letní	25.10 (01.01...31.12)		Nastavení: Datum, od kdy je možná změna provozu
146	Protočení čerpadel	1 (0 / 1)		0 = bez periodického protočení 1 = protočení čerpadel týdně
147	Minimální otáčky čerpadla s proměnnými otáčkami (PWM)	50% (0...proměnné*)	%	* Maximální otáčky = obslužný řádek 148
148	Maximální otáčky čerpadla s proměnnými otáčkami (PWM)	100% (proměnné*...100)	%	* Minimální otáčky = obslužný řádek 147
149	Topný účinník (Power factor) při minimálních otáčkách	85% (0...100)	%	Snížení dodávaného výkonu při minimálních otáčkách, jako procenta z max. výkonu

Nastavení "Parametry LPB"

151	Primární adresa M-bus	0 (0...250)		
152	Sekundární adresa M-bus	funkce displeje		
153	Komunikační rychlost	2400 baud (300...9600)		Odpovídá výrobnímu číslu 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 baud
154	Předání výkonových řídicích signálů M-Bus (load management)	0 (0...2)		0 = lokální 1 = v segmentu LPB 2 = v systému LPB
155	Výkonové zařízení M-Bus v topném okruhu (load management)	funkce displeje		
				Zobrazení v %. Pokud se zobrazí 100%, vnitřní požadavek tepla je přijat nezměněn

Nastavení „Testy a zobrazení“

161	Test čidel --- = rozpojené / bez čidla ooo = zkrat na čidle	0 (0...11)		0 = B9Čidlo venkovní teploty 1 = B1Náběhová teplota 2 = B3Čidlo teploty náběhové vody TV 3 = A6Teplota prostoru, 5 = B7/U2 Teplota vrat primáru / tlak primár 6 = B71/U1 Teplota primáru / vrat sekundár / tlak sekundární strana 7 = B72 Prim. / sek. vrat / teplota kolektoru 8 = B31 Teplota zásobníku TV 9 = B32 Teplota zásobníku TV / teplota vrat 10 = B12 teplota náběhu 11 = U1 DC 0...10 V / 0...130 °C
162	Zobrazená žádaných hodnot --- = není k dispozici	0 (0...11)		0 = B9Tlumená venkovní teplota 1 = B1Teplota náběhu 2 = B3Čidlo teploty náběhové vody TV 3 = A6Teplota prostoru, 5 = B7/U2 Teplota vrat primár / tlak primár 6 = B71/U1 Teplota primáru / vrat sekundáru / tlak sekundární strana 7 = B72 Prim. / sek. vrat / teplota kolektoru 8 = B31 Teplota zásobníku TV 9 = B32 Teplota zásobníku TV / teplota vrat 10 = B12 Teplota náběhu 11 = --- není k dispozici
163	Test relé	0 (0...11)		0 = provozní stav (bez testování) 1 = všechny výstupy vypnout 2 = relé Y1 sepnout 3 = relé Y2 sepnout 4 = relé K6 sepnout

-/-

163	Test relé (pokračování)	0 (0...11)	5 = relé Q1 sepnout 6 = relé Q3 sepnout 7 = relé Y5 sepnout 8 = relé Y6 sepnout 9 = relé Q2 sepnout 10 = relé Y7/Q4 sepnout 11 = relé Y8/K7 sepnout Ukončení testu reléových výstupů: • Nastavte na jiný programovací řádek • Stiskněte tlačítko druhu provozu • Automaticky po osmi minutách Upozornění: Test relé provádějte pouze při zavřeném hlavním ventilu!
164	Rychlost čerpadla s proměnnými otáčkami (PWM)	funkce displeje	Procentní zobrazení nominální rychlosti (nastavení čerpadla: obslužný řádek 58)
165	Test digitálních vstupů	funkce displeje	0 = kontakt je rozepnutý (rozpojený)
	Kontakt H5		1 = kontakt je spojený (sepnutý)
	Pulzní vstup		Zobrazí počet pulzů za minutu
169	Zobrazení aktivních omezení	funkce displeje	Prohlížení pomocí  nebo  Maximální omezení $\overline{f}$: 1 = průtok nebo výkon, předregulátor 2 = zpátečka primáru, předregulátor 3 = stupňovitost (DRT), společný náběh 4 = náběh sekundáru, předregulátor 5 = průtok nebo výkon, okruh vytápění 6 = teplota zpátečky primár topný okruh 7 = teplota zpátečky sekundár topný okruh 8 = stupňovitost (DRT), topný okruh 9 = teplota náběh sekundár, topný okruh 10 = teplota prostoru topný okruh 11 = nárůst náběhové vody topný okruh 18 = teplota zpátečky primáru TV 19 = teplota zpátečky sekundár TV 20 = zásobník nabíjecí teplota 21 = maximální nabíjecí teplota zásobníku 22 = vypařovací teplota média 23 = přehřátí kolektoru Minimální omezení $\underline{J}$: 24 = předregulace zpátečka primáru* 25 = předregulace náběh sekundáru 26 = teplota zpátečky primár topný okruh* 27 = teplota náběh sekundár, topný okruh 28 = útlumová teplota prostoru *Pro zamezení podtékání ventilu
170	Softwarová verze	funkce displeje	

Nastavení „Solární ohřev VT“

201	Teplotní difference ZAP	8 K (0...40)	K	Rozdíl teplot mezi kolektorem a zásobníkem
202	Teplotní difference VYP	4 K (0...40)	K	Rozdíl teplot mezi kolektorem a zásobníkem
203	Protimrazová ochrana kolektoru	--- °C (--- / -20...5)	°C	--- = bez protimrazové ochrany
204	Ochrana proti přehřátí kolektoru	105 °C (--- / 30...240)	°C	--- = funkce není aktivní
205	ochrana proti odpařování média	140 °C (--- / 60...240)	°C	--- = funkce není aktivní
206	Max. teplota nabíjení TV	80 °C (8...100)	°C	
207	Max. teplota zásobníku TV	90 °C (8...100)	°C	Upozornění: Toto není bezpečnostní funkce!
208	Rychlost nárůstu teploty kolektoru ZAP	--- min/K (--- / 1...20)	min/K	--- = funkce není aktivní

Nastavení "Dopouštění"

211	Relativní minimální tlak sekundárního okruhu	--- bar (--- / 0.5...10)	bar	--- = funkce není aktivní
212	Blokování opakovaného dopouštění	10 min (--- / 10...2400)	min	--- = funkce není aktivní
213	Minimální čas podkročení tlaku pro dopouštění	10 s (--- / 10...2400)	s	
214	Spínací difference dopouštění sekundárního okruhu	0,3 bar (0,1...1,0)	bar	
216	Maximální doba dopouštění	--- s (--- / 10...2400)	s	--- = funkce není aktivní
217	Týdenní maximální doba dopouštění	--- min (--- / 1...1440)	min	
218	Nast. čidla tlaku sekundáru U1: Tlak odpovídající 10 V	10 bar (0...100)	bar	Hodnota tlaku při 10 V DC
219	Nast. čidla tlaku sekundáru U1: Tlak odpovídající 0 V	0 bar (-10...0)	bar	Hodnota tlaku při 0 V DC
220	Nast. čidla tlaku primáru U2: Tlak odpovídající 10 V	10 bar (0...100)	bar	Hodnota tlaku při 10 V DC
221	Nast. čidla tlaku primáru U2: Tlak odpovídající 0 V	0 bar (-10...0)	bar	Hodnota tlaku při 0 V DC
222	Nulování čítače dopouštění: "čítače dopouštění" "čítače týdenního dopouštění"	0 (0 / 1)		Držte stisknuté tlačítko  nebo  tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví požadovaná hodnota 0 = normalní stav (0 při stisknutí bliká) 1 = reset dokončen


Nastavení uživatelské úrovně "blokovací funkce"

Pro přístup na parametry "blokovací funkce" je nutné dodržet následující postup:


1. Stiskněte současně tlačítka  a  po dobu 6 sek.
2. Na displeji se zobrazí výzva **Cod 00000**
3. Zadejte přístupový kód (pro informaci ohledně přístupového kódu kontaktujte zástupce technické podpory Siemens)

Poznámka: Nastavení uživatelské úrovně "konečný uživatel" zůstane aktivní.

Funkce "DRT a maximální limitace zpáteční teploty"

226	Maximální omezení teploty zpátečky primáru	0 (0 / 1)		0 = bez limitace 1 = s omezením
227	Horní maximální omezení teploty zpátečky primáru	70 °C (proměnný...140)	°C	 OpL = obslužný řádek TO = venkovní teplota TRt = teplota zpátečky, primární okruh
228	Strmost, maximální omezení teploty zpátečky primáru	7 (0...40)		
229	Otočný bod, max. omezení teploty zpátečky primáru	10 °C (-50...100)	°C	
230	Dolní maximální omezení teploty zpátečky primáru	50 °C (0...proměnný)	°C	
231	Maximální omezení teploty zpátečky primáru, v čase přípravy TV	--- °C (--- / 0...140)	°C	--- = funkce není aktivní
232	Maximální omezení teploty zpátečky sekundáru, snížení od hodnoty omezení primáru	--- K (--- / 0...50)	K	Omezení sekundáru je vždy pod omezením primáru. Působí na topný okruh a okruh TV --- = limit není aktivní
233	Integrační konstanta omezení teploty zpátečky	30 min (0...60)	min	Limitace teplotní difference a maximální limitace
234	Maximální hodnota omezení stupňovitosti (DRT)	--- K (0.5...50.0)	K	Maximální omezení rozdílu mezi teplotou zpátečky primáru a sekundáru --- = limit není aktivní
235	Maximální omezení teploty zpátečky při legionelní funkci	--- °C (--- / 0...140)	°C	

Funkční blok "Ostatní nastavení"

236	Omezení na kontaktu H5	1 (1 / 2)		1 = Omezení s nastavitelným limitem (obslužný řádek 237) 2 = Přednastavené omezení (75 pulzů/min) Funkce je aktivní pokud je řádek 56 = 1
237	Hodnota maximálního omezení průtoku nebo výkonu	75 pulzů/min (5...1500)	 pulz/min	Funkce je aktivní, pokud je řádek 236 = 1
238	Integrační konstanta pro omezení průtoku nebo výkonu na kontaktu H5	60 min (0...0,240)	min	
240	Čas zablokování po minimálním omezení průtoku nebo výkonu	6 min (--- / 1...20)	min	--- = funkce není aktivní
241	Začátek kompenzace redukované teploty prostoru od venkovní teploty	5 °C (-50...100)	°C	Vliv venkovní teploty na útlumovou žádanou teplotu prostoru 0 = funkce není aktivní
242	Strmost, kompenzace útlumové teploty prostoru	0 (0...10)		 OpL = obslužný řádek TO = venkovní teplota TR = požadovaná redukováná teplota prostoru
243	Nucená příprava TV na začátku uvolňovací fáze 1	1 (0 / 1)		0 = funkce není aktivní 1 = funkce aktivní
244	Ochrana proti vychladnutí, náběh primáru	--- min (--- / 3...255)	min	--- = funkce není aktivní

Funkční blok "Zablokování obsluhy"

250	Softwarové zablokování nastavení	0 (0...4)		0 = žádné 1 = zablokováno nastavení TV 2 = "Servisní režim" úroveň pro odborníka na vytápění 3 = zablokováno nastavení TV a "Servisní režim" 4 = všechna nastavení blokována
251	Hardwarové zablokování přístupu do parametrovací úrovně	0 (0 / 1)		0 = žádné 1 = kód může být zadán pouze pokud B31-M jsou zkratovány

Rozměry

