



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ME05.H00292

Срок действия с 28.04.2015 по 27.04.2018

№ 0060342

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, ТРАНСФОРМАТОРОВ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ»
196105, Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д. 2, тел.+7(812)369-91-67, факс +7(812)369-68-27, elmatep@mail.wplus.net,
Аттестат аккредитации № RA.RU.11ME05 от 27.01.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации

ПРОДУКЦИЯ

Вакуумные выключатели типа ЗАК7 на номинальное напряжение: 7,2 кВ (для применения в сетях 6 кВ) на токи отключения 50 кА, номинальные токи 1250 - 4000 А; 12 кВ (для применения в сетях 10 кВ) на токи отключения 50 кА, номинальные токи 1250-4000 А; Вакуумные генераторные выключатели типа ЗАК76 на номинальное напряжение: 17,5 кВ на токи отключения 40-50 кА, номинальные токи 1250-4000 А, Catalog HG 11.06.2014 "ЗАК7 Vacuum Circuit-Breakers". Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 1412

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52565-2006 – для выключателя ЗАК7

ГОСТ Р 52565-2006, IEEE C.37.013-97 – для генераторного выключателя ЗАК76

код ТН ВЭД России:

8535 21 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Siemens AG, Адрес: D 13629, ГЕРМАНИЯ, Berlin, Nonnendammallee, 104 BRD, Фактический адрес: D 13629, ГЕРМАНИЯ, Berlin, Nonnendammallee, 104 BRD

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Сименс". Адрес: 115184, РОССИЯ, город Москва, ул.Большая Татарская, д.9. Фактический адрес: 115184, РОССИЯ, город Москва, ул.Большая Татарская, д.9

ОГРН: 1027739473739, Телефон: 4957371010, E-mail: info.ru@siemens.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ПИ 896 от 24.04.2015г. № РОСС RU.0001.21MB01. Испытательный центр высоковольтной аппаратуры Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения». Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 от 01.10.2014г. № 134373-2013-AHSO-GER-DAkks

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с надписью "Добровольная сертификация" на изделии, на упаковке и в сопроводительной документации. Схема сертификации ЗС.



Руководитель органа

подпись

Н.М. Краева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.А. Пузырева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации