



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ME05.H00320

Срок действия с 01.03.2016 по 28.02.2019

№ 0060378

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов АНО "Научно-Технический Центр "Орган по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов", юридический и фактический адрес: 196105, Россия, город Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 2, телефон: +7(812)3699167, факс: +7(812)3699167, адрес электронной почты: elmater@mail.wplus.net, аттестат аккредитации № RA.RU.11ME05 выдан 27.01.2015 Федеральной службой по аккредитации

## ПРОДУКЦИЯ

Вакуумные выключатели SION 3AE на номинальные напряжения  
(Смотри Приложение № 0088191)  
Каталог HG 11.02.2015 "Вакуумные силовые выключатели SION 3AE5 и 3AE1"  
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):  
341412

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52565-2006

КОД ТН ВЭД России:  
8535210000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Siemens AG, Германия  
Место нахождения и фактический адрес: D 13629, Германия, Berlin, Nonnendammallee, 104 BRD

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Сименс", российский представитель фирмы Siemens AG по договору по договору от 01.03.2016, место нахождения и фактический адрес: 115184, РОССИЯ, город Москва, улица Большая Татарская, дом 9, телефон: (495)7371010, факс: (495)7371010, адрес электронной почты: info.ru@siemens.com

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ПИ 933 от 19.02.2016, выданного Испытательным центром высоковольтной аппаратуры Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MB01 от 06.06.2012 до 06.06.2017). Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 134373-2013-AHSO-GER-DAkkS от 01.10.2014

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с надписью "Добровольная сертификация" на изделии, на упаковке и в сопроводительной документации. Схема сертификации ЗС.



Руководитель органа

подпись

Н.М. Краева

инициалы, фамилия  
И.А. Пузырева

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0088191**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_ РОСС DE.ME05.H00320

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

34 1412

Вакуумные выключатели SION  
3AE на номинальные  
напряжения:

Каталог HG 11.02.2015  
"Вакуумные силовые  
выключатели SION 3AE5 и 3AE1"

8535 21 000 0

- 7,2кВ (для применения в сетях  
6кВ), на токи отключения 16-  
40кА, номинальные токи 800-  
3150А климатического  
исполнения У, категории  
размещения 3 (с нижним  
значением температуры до  
минус 25°C)

- 12кВ (для применения в сетях  
10кВ), на токи отключения 16-  
40кА, номинальные токи 800-  
3150А климатического  
исполнения У, категории  
размещения 3 (с нижним  
значением температуры до  
минус 25°C)

- 24кВ (для применения в сетях  
20кВ), на токи отключения 16-  
25кА, номинальные токи 800-  
2500А климатического  
исполнения У, категории  
размещения 3 (с нижним  
значением температуры до  
минус 25°C).



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Н.М.Краева  
инициалы, фамилия

И.А.Пузырева  
инициалы, фамилия