



CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF (LICENCE)

<p>N° DROIT D'USAGE</p> <p>CMSI 075 B2</p>
--

La Société :

SIEMENS

617, rue Fourny

ZI BP 20

78531 BUC CEDEX

Pour son usine de

SIEMENS Volketswil

<p>Correspondant C.N.M.I.S SAS</p> <p>José CAMPO Tél. : 01 53 89 00 48</p> <p> Fax : 01 45 63 40 63</p>

<p>Date de fin de validité :</p> <p>31/03/2007</p>

<p>N° Dossier C.N.M.I.S SAS</p> <p>02 10 002</p>
<p>Conformité aux normes :</p> <p>NF S 61-934</p> <p>NF S 61-935</p> <p>NF S 61-936</p>

<p>MODIFICATIONS</p> <p>CMSI 075 B2 du 12/03/2003</p>
--

Est autorisée à apposer la marque NF sur le matériel désigné ci-après :

- | | | |
|--|---|--|
| Désignation technique du matériel | : | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie |
| Désignation commerciale | : | STT12R |
| Caractéristiques certifiées | : | Type A |
| Nombre de zone de sécurité | : | 36 |
| Nombre de fonction | : | 4 |
| Nombre de voies de transmission | : | 2 rebouclées |
| Nombre de ligne de télécommande et puissance | : | 64 lignes, Puissance : 25 W |
| Nombre de zone d'alarme | : | UGA pouvant gérer 1 ou 2 zones d'alarme |
| Divers | : | Versionrack
<i>(Les autres caractéristiques sont reprises dans les rapports d'essai)</i> |
| Ce matériel fonctionne avec | : | Voir certificat d'association correspondant |
| Références et date des rapports d'essais | : | DH 03 00 19 du 10 Février 2003 |
| Fonctions supplémentaires | : | Voir rapports référencés ci-dessus |

N.B : Cette décision dispense le titulaire de la présentation des Procès Verbaux d'essai (incluant les rapports d'essais) de conformité aux normes du matériel ci-dessus.



LA SECURITE CERTIFIEE

PARIS, le lundi 10 avril 2006
Par mandat d'AFAQ AFNOR Certification
Le C.N.M.I.S. S.A.S

Le Directeur Général
Denis CLUZEL