

Anhang A1 zur Herstellererklärung für Komplettsysteme

Herstellererklärung zur Leistungsabgabe der Photovoltaikanlage am Netzanschlusspunkt

Nr. / No. 19100A14 v01

| | |
|---|---|
| Produktbezeichnung/ modell <i>Product identification/ model</i> | Batteriespeicher ‚Junelight Smart Battery 8EG1‘ Battery storage device ‚Junelight Smart Battery 8EG1‘ Typennummern siehe Herstellererklärung für Komplettsysteme Seite 2 Type numbers see Herstellererklärung für Komplettsysteme page 2 |
| Hersteller <i>Manufacturer</i> Anschrift <i>Address</i> | Siemens AG, Low Voltage Products Siemensstraße 10, 93055 Regensburg |

Mit dem PV-Speichersystem des Typs: Junelight Smart Battery kann sichergestellt werden, dass die ins Netz eingespeiste Leistung der angeschlossenen PV-Anlage am Netzanschlusspunkt auf einen einstellbaren Wert von 50 Prozent ihrer installierten Leistung begrenzt wird.


Bei einer Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt größer 50 Prozent der installierten Leistung wird die PV-Leistung am Wechselrichteranschluss soweit abgeregelt, dass die eingestellte Leistung am Netzanschlusspunkt nicht überschritten wird. Die Regelung erfolgt innerhalb des nach VDE-AR-N 4105 vorgegebenen 10-Minuten-Mittelwertes.

Diese Erklärung gilt unter folgenden Voraussetzungen:

- Alle hierfür notwendigen Installationsmaßnahmen wie z.B. die Leistungsmessung am Netzanschlusspunkt wurden gemäß der Installationsanleitung aufgebaut und geprüft.
- Das System wurde für die 50 Prozent Wirkleistungsbegrenzung entsprechend der Installationsanleitung konfiguriert.

Unterzeichnet für und im Namen von: / *Signed for and on behalf of:*
Siemens Aktiengesellschaft

Regensburg, den / the 2019-05-20
Ort / place Datum der Ausstellung / date of issue

Dr. Orth 
Name / name Unterschrift / Signature

Gerber 
Name / name Unterschrift / Signature

Leiter Entwicklung / head of development
Funktion / function

Leiter Qualität/ head of quality
Funktion / function

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie.
This declaration is an attestation of conformity with the indicated Directive(s) but does not imply any guarantee of quality or durability.
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observed.

Siemens Aktiengesellschaft: Chairman of the Supervisory Board: Jim Hagemann Snaube;
Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Lisa Davis, Klaus Helmrich,
Janina Kugel, Cedrik Neike, Michael Sen, Ralf P. Thomas
Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684
WEEE-Reg.-No. DE 23691322